



Legnica, 04.12.2017r.

sygn. **TC/12/2017**

dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja Zakładu Doświadczalnego Chemii sygn. TC/12/2017**

W odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do IMN O/Legnica w dniu 01.12.2017 r. w związku z ww. postępowaniem przetargowym, przekazuję niniejszym ich treść wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1.**

W kosztorysie poz. 19 Czas pracy rusztowań uwzględnia poz. 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16,17. Kosztorys nie zawiera jednak poz. 1,2,3,4,5,11. Zaczyna się dopiero od poz. 12. Gdzie jest błąd? Czy brakuje pierwszej części kosztorysu, czy po prostu czas pracy rusztowań powinien uwzględniać tylko poz. od 12-17?

**Odpowiedź 1.**

W kosztorysie poz 19 - do oferty proszę uwzględnić czas pracy rusztowań od poz 12-17.

**Pytanie 2.**

Czy kolor farby do malowania elementów stalowych jest dowolny. Nie jest ujęty w kosztorysie, a jak wiadomo w zależności od ilości pigmentów w farbie cena jest bardzo różna. Proszę o podanie ralu.

**Odpowiedź 2.**

Powszechnie stosowanym kolorem do konstrukcji stalowych jest Ral 7001, zasadą jest wcześniejsze uzgodnienie koloru z zlecającym.

**Pytanie 3.**

Jaki materiał przewidziany jest do piaskowania elementów stalowych, czy najtańszy? Najbardziej odpowiednim materiałem do tego typu prac jest elektrokorund zwykły. Można również zastosować żużel pomiedziowy. A może to być inny najtańszy materiał. Jakie są kryteria doboru materiału?

**Odpowiedź 3.**

Kruszywem przyjętym do czyszczenia konstrukcji jest piasek, istotnym jest uzyskanie wymaganego stopnia czystości, a nie rodzaj użytego czyszciva.